



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 31.378.010/0001-99 - Rua Aimorés, 127
Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL – LOCALIDADE: DISTRITO CANTINHO DO CÉU

DEZEMBRO/2023

Parâmetro	Nº de análises exigidas	Nº de análises realizadas	Nº de análises que atendem a legislação	Valores de referência Portaria nº5/MS
Turbidez	5	4	4	MÁXIMO 5,0 UT ¹
Cor	5	4	0	MÁXIMO 15 Uh ²
pH	5	4	4	6,0 a 9,5
Cloro	5	4	0	0,2 A 5,0 ppm
Coliformes	5	4	4	MÁXIMO 1 POSITIVO
E-coli	5	4	4	Ausente

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO


Período de referência: 29/11/2023 a 28/12/2023

Notas

- 1 – Unidades de Turbidez
- 2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
- 3 – Unidades Formadoras de Colônias.

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

POCRANE, 28 DE DEZEMBRO DE 2023


Rose Mary B. R. Oliveira
Química Responsável
CRQ: 02102322 2ª Região