



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 31.378.010/0001-99 - Rua Aimorés, 127
Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL – LOCALIDADE: DISTRITO CANTINHO DO CÉU MAIO/2024

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Nº de análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº de análises que atendem a legislação	Valores de referência Portaria nº5/MS
Turbidez	5	4	4	MÁXIMO 5,0 UT ¹
Cor	5	4	4	MÁXIMO 15 U _h ²
pH	5	4	4	6,0 a 9,5
Cloro	5	4	0	0,2 A 5,0 ppm
Coliformes	5	4	2	MÁXIMO 1 POSITIVO
E-coli	5	4	4	Ausente

Notas

- 1 – Unidades de Turbidez
- 2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
- 3 – Unidades Formadoras de Colônias.

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

POCRANE, 20 DE MAIO DE 2024

Rose Mary B. R. Oliveira
Química Responsável
CRQ: 02102322 2ª Região


Ludmilla Ferreira Costa
Engenheira Química
Mestre em Engenharia de Materiais