



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 31.378.010/0001-99 - Rua Aimorés, 127  
Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000

## CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL – LOCALIDADE: DISTRITO CANTINHO DO CÉU

MARÇO/2025

### SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

| Parâmetro  | Nº de análises exigidas | Nº análises realizadas | Nº de análises que atendem a legislação | Valores de referência<br>Portaria nº5/MS |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Turbidez   | 5                       | 5                      | 5                                       | MÁXIMO 5,0 UT <sup>1</sup>               |
| Cor        | 5                       | 5                      | 5                                       | MÁXIMO 15 Uh <sup>2</sup>                |
| pH         | 5                       | 5                      | 5                                       | 6,0 a 9,5                                |
| Cloro      | 5                       | 5                      | 0                                       | 0,2 A 5,0 ppm                            |
| Coliformes | 5                       | 5                      | 5                                       | MÁXIMO 1 POSITIVO                        |
| E-coli     | 5                       | 5                      | 5                                       | Ausente                                  |

#### Notas

- 1 – Unidades de Turbidez
- 2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
- 3 – Unidades Formadoras de Colônias.

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

POCRANE, 26 DE MARÇO 2025

Rose Mary B. R. Oliveira  
Química Responsável  
CRQ: 02102322 2ª Região