SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 31.378.010/0001-99 - Rua Aimorés, 127
Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL –
LOCALIDADE: SEDE

ABRIL/2026

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Nº de análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº de análises que atendem a legislação	Valores de referência Portaria nº5/MS
Turbidez	10	10	10	MÁXIMO 5,0 UT[1]
Cor	10	10	10	MÁXIMO 15 Uh[2]
pH	10	10	10	6,0 a 9,5
Cloro	10	10	10	0,2 A 5,0 ppm
Coliformes	10	10	10	MÁXIMO 1 POSITIVO
E-coli	10	10	10	Ausente

Notas
1 – Unidades de Turbidez
2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
3 – Unidades Formadoras de Colônias.

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

POCRANE, 27 DE ABRIL DE 2026

Rose Mary B. R. Oliveira
Química Responsável
CRQ: 02102322 2ª Região