SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 31.378.010/0001-99 - Rua Aimorés, 127
Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL –
LOCALIDADE: DISTRITO AÇARAI

OUTUBRO/2026

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetro	Nº de análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº de análises que atendem a legislação	Valores de referência Portaria nº5/MS
Turbidez	5	5	3	**MÁXIMO 5,0 UT[1]**
Cor	5	5	4	**MÁXIMO 15 Uh[2]**
pH	5	5	5	**6,0 a 9,5**
Cloro	5	5	5	**0,2 A 5,0 ppm**
Coliformes	5	5	5	**MÁXIMO 1 POSITIVO**
E-coli	5	5	5	**Ausente**

Notas
1 – Unidades de Turbidez
2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

POCRANE, 25 DE OUTUBRO DE 2026

Rose Mary B. R. Oliveira
Química Responsável
Especialista em Gestão do Meio Ambiente / Análise Ambiental
CRQ: 02102322 2ª Região

Ludmilla Ferreira Costa
Técnica em Química | Engenheira Química
| Mestre em Engenharia de Materiais